



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРЕДПИСАНИЕ

12 мая 2017 года

№ 71-111/1044-1

г. Воронеж

**об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения плановой
выездной проверки**

Выдано: Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения РФ (ОГРН 1033600044070, ИНН 3666027794).

Адрес регистрации: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10.

Во исполнение норм Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закона Воронежской области от 05.05.2015 № 46-ОЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области», согласно акту №11 от 12.05.2017 плановой выездной проверки объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий губернской земской больницы с домовою церковью. Флигель» (г. Воронеж, пр-т Революции, 14), составленному сотрудниками управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

предписывается:

1. В соответствии с требованиями ст. 40, п. 1 ст. 47.3, п. 11 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» осуществить финансирование и организацию проведения ремонтных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия «Комплекс зданий губернской земской больницы с домовою церковью. Флигель» (см. фотофиксацию к акту проверки от 12.05.2017 №11):

- устранение деструкции отделочных слоев на стволах колонн портика главного входа;
- восстановление отмостки и фрагментарного разрушения отделочных слоев на уровне цоколя дворового фасада;

- устранение вертикальных и наклонных трещин на южном фасаде (со стороны Первомайского сада);
- восстановление фрагментарного разрушения отделочных слоев на уровне цоколя южного фасада (со стороны Первомайского сада);
- устранение вертикальных трещин, деструкции отделочных слоев на уровне цоколя восточного фасада (со стороны пр-та Революции).


Работы проводить в точном соответствии с требованиями ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». **Срок – 01.11.2018.**

ВНИМАНИЕ!


Предупреждаем, что невыполнение настоящего предписания в указанный срок повлечет за собой привлечение виновного лица к ответственности в соответствии с действующим административным законодательством.

Руководитель управления

Н.И. Петрищев



М.П.



Предписание вручено _____

(Ф.И.О. должностного лица, физического лица, либо Ф.И.О. представителя юридического лица)

(место для подписи)