



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

переулок Красноармейский, д. 12б,
г. Воронеж, 394006
Тел./факс (473) 277-95-62

19.08.2016 № 21-10-2016

*Заместитель
Бюджетной
Контрольной
Прокуратуры
Российской
Федерации*

Иванов

26.08.16

Ректору ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный медицинский
университет имени Н.Н. Бурденко»

Есауленко И.Э.

ул. Студенческая, д.10, г.Воронеж

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании

Проверкой, проведенной прокуратурой области, в деятельности ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» (далее – ВУЗ, университет, учреждение), выявлены нарушения законодательства.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства при реализации программ среднего профессионального образования (далее - СПО).

В нарушение ч.2 ст.30, ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в представленных ВУЗом учебных планах по специальностям «Сестринское дело» и «Стоматология ортопедическая» не определен порядок проведения экзаменов. Промежуточные аттестации, по дисциплинам, которые изучаются в течение нескольких семестров запланированы не в каждом из них, а только в последнем.

Образовательной организацией представлена лишь часть рабочих программ, в частности по специальности «Сестринское дело» только по 8 дисциплинам, что составляет лишь 40% от запланированного количества дисциплин.

В нарушение федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности «Стоматология ортопедическая» в рабочих программах изучение основ военной службы не предусмотрено.

В рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» требования к результатам освоения не соответствуют ФГОС СПО. Содержание рабочей программы не обеспечивает достижения требований к результатам освоения, установленных ФГОС.

В представленной образовательной организацией копии приказа «Об организации подготовки и проведения летней практики студентов ФГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2015-2016 учебном году» информация о закреплении каждого обучающегося за организацией не представлена.

В составах Государственных экзаменационных комиссий, утвержденных на 2015-2016 учебный год, по специальностям СПО отсутствуют лица, приглашенные из сторонних организаций (педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) ученое звание).

Прокуратура Воронежской области
№ИсхАПР236

ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко
Минздрава России

АСБН0109864

26.08.16

В протоколах ГЭК по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» от 27.06.2016 результаты голосования не отражены.

В ходе проверки установлены нарушения законодательства о пожарной безопасности:

Так, в главном корпусе, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул. Студенческая, д.10:

- не отделена лестница, соединяющая первый этаж с подвальным помещением на кафедре анатомии, противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре;

- не предусмотрен в подвале перед лифтом тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на кафедре анатомии;

- двери, ведущие из коридоров в общие лестничные клетки, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

- не предусмотрены эвакуационные выходы из подвала через общую лестничную клетку с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

- высота горизонтальных участков путей эвакуации менее 2 м.;

- допускается отделка путей эвакуации материалами, с неизвестными показателями пожарной опасности;

- в правом крыле корпуса отсутствуют двери, ведущие в общие лестничные клетки;

- дверь эвакуационного выхода открываться не по направлению выхода из здания (актовый зал);

- приемно-контрольные приборы и приборы управления установлены на горючем основании;

- не испытаны на прочность наружные пожарные лестницы;

- пожарные шкафы не соответствуют требованиям;

- не в полном объеме оборудованы помещения сигнальными знаками пожарной безопасности.

В учебно-лабораторном корпусе, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул. Студенческая, д.10:

- в подвале перед лифтом не оборудован тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре;

- допускается отделка путей эвакуации материалами, с неизвестными показателями пожарной опасности;

- двери, ведущие из коридоров в общие лестничные клетки, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

- отсутствуют ограждающие конструкции переходов между зданиями с пределом огнестойкости, соответствующим основному зданию;

- запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (кафедра микробиологии, эвакуационный выход №2);

-не в полном объеме оборудованы помещения сигнальными знаками пожарной безопасности.

В учебном корпусе, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул. Чайковского, д.3:

-дверь эвакуационного выхода открываться не по направлению выхода из здания;

-допускается отделка путей эвакуации материалами, с неизвестными показателями пожарной опасности;

-пожарные шкафы не соответствуют требованиям;

-не в полном объеме оборудованы помещения сигнальными знаками пожарной безопасности.

В общежитии №3, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул. Студенческая, д.12:

-двери, ведущие из коридоров в общие лестничные клетки, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

-не отделена лестница, соединяющая первый этаж с подвальным помещением, противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре;

-отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в подвальном помещении;

-лестница у главного входа не соответствует требованиям пожарной безопасности;

-высота эвакуационных выходов менее 1,9 м;

-отсутствует автоматическая пожарная сигнализация на 1 этаже в помещении столовой;

-не в полном объеме оборудованы помещения сигнальными знаками пожарной безопасности.

В стоматологической поликлинике, расположенной по адресу: г.Воронеж, проспект Революции, д.14:

-эвакуационный выход из подвала не выполнен непосредственно наружу, обособленно от общей лестничной клетки здания;

-автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией находится в неисправном состоянии;

-не в полном объеме оборудованы помещения сигнальными знаками пожарной безопасности.

В общежитии №1, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул. Кольцовская, д.9:

-помещения кладовых на этажах не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

-не в полном объеме оборудованы помещения сигнальными знаками пожарной безопасности;

-допускается отделка путей эвакуации материалами, с неизвестными показателями пожарной опасности.

В общежитии, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.Транспортная, д.49:

-отсутствуют необходимое количество окон размером 0,9*1,2 м в секциях подвального этажа;

-двери не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах в центральной лестничной клетке;

-допускается отделка путей эвакуации материалами, с неизвестными показателями пожарной опасности;

-не соответствует предел огнестойкости лестничного марша;

-не в полном объеме оборудованы помещения сигнальными знаками пожарной безопасности;

-частично двери, ведущие в общие лестничные клетки, не оборудованы устройствами для самозакрывания;

-приборы отопления в центральной лестничной клетке расположены с нарушением требований;

-двери, люки ведущие на кровлю, не соответствуют правилам пожарной безопасности.

В общежитии, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул. Транспортная, д.51:

-двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для закрывания и уплотнениями в притворах;

-допускается отделка путей эвакуации материалами, с неизвестными показателями пожарной опасности;

-помещения не в полном объеме оборудованы сигнальными знаками пожарной безопасности;

-секции подвального этажа не оборудованы необходимым количеством окон;

-не выполнен монтаж эвакуационного освещения, запитанного независимо от общей электросети, с возможностью включения автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В общежитии, расположенном по адресу: г.Воронеж, Московский проспект, д.185:

-двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для закрывания и уплотнениями в притворах;

-не выполнен монтаж эвакуационного освещения, запитанного независимо от общей электросети, с возможностью включения автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

-не в полном объеме оборудованы помещения сигнальными знаками пожарной безопасности.

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры области, принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствовавших.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко».

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру области в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора области

государственный советник
юстиции 3 класса



В.В. Хромых