



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. 277-75-61  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ВОРОНЕЖА  
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 79 тел.: 8 (473) 252-65-87, e-mail: gpn-1vrn@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 14/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в лице законного представителя

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Центрального района г. Воронежа по пожарному надзору N 14 от «05» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в период

“ 09 ” февраля 20 21 г., с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 17 ” февраля 20 21 г., с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

заместителем начальника ОНДиПР по Центральному району Колесниковым Денисом Евгеньевичем, совместно с первым проректором ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – представителем ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по доверенности – Болотских Владимиром Ивановичем; специалистом по противопожарной профилактике ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – Колушкиным Антоном Валерьевичем проведена внеплановая выездная проверка помещений учебного корпуса ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:


№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении.
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	<u>01.11.2021</u>	
2.	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре находится в неисправном состоянии.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	<u>01.11.2021</u>	
3.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении	ч. 7, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	<u>01.11.2021</u>	

пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: - собственники имущества; - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов местного самоуправления; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
 Заместитель начальника ОНДиПР  
 по Центральному району  
 Колесников Денис Евгеньевич

«20» февраля 2021




(подпись)

Предписание для исполнения получил:

первый проректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко –  
 представитель ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по доверенности –  
 Болотских Владимир Иванович

«20» февраля 2021



(подпись)